

電力需給予定使用量仕様書

別添資料

需要場所			請求書送付先		電力供給条件			予定契約電力及び予定使用電力等			自動検針装置	
No.	施設名	所在地	送付先住所	送付先名	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (KW・KVA)※1	予定使用量 (KWh)※2		力率 (%)
1	消防本部(署)	朝倉市一木18番地20	838-0065 朝倉市一木18番地20	総務課	交流3相3線式	6,000	6,000	60	46	111,116	100	有
2	東部分署	朝倉市寒水92番地1	838-0065 朝倉市一木18番地20	総務課	単相3線式	100~200	100~200	60	10	12,763	100	有
					3相3線式	200	200	60	17	10,436	100	有
3	西部分署	筑前町下高場3599番地3	838-0065 朝倉市一木18番地20	総務課	単相3線式	100~200	100~200	60	20	20,198	100	有
					3相3線式	200	200	60	17	13,878	100	有
4	朝倉出張所	朝倉市宮野2142番地2	838-0065 朝倉市一木18番地20	総務課	単相3線式	100~200	100~200	60	10	12,279	100	有
					3相3線式	200	200	60	18	10,683	100	有
5	東出張所	東峰村大字小石原鼓837番地11	838-0065 朝倉市一木18番地20	総務課	単相3線式	100~200	100~200	60	10	12,606	100	有
					3相3線式	200	200	60	15	6,183	100	無
総計					—	—	—	—	163	210,142	—	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙2とする。

※ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件並びに選択供給条件、特定小売供給約款による。